

Schemat ideowy nn		RYSUMEK:
zasilanie zliczy ZK		PROJEKT:
Budowa systemu podgrzewania i nawadniania murawy Stadionu Miejskiego wraz infrastrukturą towarzyszącą		OBIEKT:
STADION MIEJSKI		LOKALIZACJA:
ul. Harcerska 14b, 44-335 Jastrzębie-Zdrój działki nr 12,82, 12,491, 94/44, 83/1, 83/2		INWESTOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Jastrzębie-Zdrój ul. Harcerska 14b; 44-335 Jastrzębie-Zdrój
mgr inż. Tomasz Bartuchowski SPRAWOZDAWCY mgr inż. Krzysztof Skubacz		PROJEKTANT:
-		DATA: grudzień 2019r.
-		SKALA:
-		NR RYSU: E5a



Uwaga:
Sieć rozdzielcza nn pracuje w układzie TN
Instalacja odbiorcza nn pracuje w układzie TNS
Wykonać uzziemienie otkowe stacji, wartość rezystancji nie może przekazać 4Ω
Wartość rezystancji uzziemienia wypadkowego w sieci nn nie może przekroczyć 2,78Ω

