

Wodzisław Śląski, dn. 14.03.2023 r.

NS/HK.9022.9.41.1038.2023

DECYZJA

zbiorcza roczna ocena wody za 2022 rok na Kąpielisku „ZDRÓJ” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.);
- art. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 338);
- §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim po analizie

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim,
- podejmowanych działań naprawczych,

STWIERDZA

że jakość wody na pływalni spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) z incydentalnymi nieprawidłowościami, przy czym eksploatacja i podejmowane działania naprawcze były prowadzone przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z Kąpieliska „ZDRÓJ” w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Witczaka 6.

UZASADNIENIE

Zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody i terminowo przekazywał sprawozdania z badań.

Badania przeprowadzane były zgodnie z metodykami referencyjnymi analiz wody na pływalniach określonymi w ww. rozporządzeniu. Badania wykonywano w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – laboratorium CBiD Sp. z o.o. w Łędzinach. Badania realizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim w ramach kontroli urzędowej wykonywane były przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rybniku oraz Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach.

Badania realizowane były dla wody pochodzącej z dwóch niecek basenowych oraz dwóch systemów cyrkulacji. Zakres wykonywanych badań w ramach kontroli wewnętrznej obejmował parametry: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 48h, *Legionella sp.*, mętność, potencjał redox, pH, chlor wolny i związany, chloroform, \sum THM, azotany, kwas izocyjanurowy, utlenialność. Ponadto kontrolowano jakość ciepłej wody użytkowej w natryskach poprzez wykonywanie badań w kierunku obecności bakterii z rodzaju *Legionella*. Częstotliwość badań była zgodna z wymaganiami ujętymi w rozporządzeniu.

Badania jakości wody na pływalni wykonywane przez zarządzającego w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim kontroli urzędowej, pozwalają stwierdzić, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełniała wymagania mikrobiologiczne i na ogół spełniała wymagania fizykochemiczne jakim powinna odpowiadać woda na pływalni, za wyjątkiem sporadycznie pojawiających się przekroczeń dla chloroformu i incydentalnych przekroczeń dla potencjału redox, chloru wolnego i związanego.

W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości wody z normatywem zarządzający na ogół informował tutejszego Inspektora Sanitarnego wraz z opisem podjętych działań naprawczych. Zarządzający pływalnią prowadził rejestry jakości wody, w tym w zakresie parametrów: pH wody, potencjał redox, stężenie chloru wolnego i związanego oraz temperatury wody. Informacja o aktualnym stanie jakości wody wraz z oceną roczną była umieszczona na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej obiektu.

Ocena wydana jest za sezon 2022.

Zgodnie z §4 rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny dokonuje zbiorczej rocznej oceny, czy woda w kąpielisku odpowiada wymaganiom fizykochemicznym i mikrobiologicznym ujętym w §2 (załącznikach 1 i 2) do ww. rozporządzenia.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim, w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wodzisławiu Śląskim
mgr Barbara Orzechowicz

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu – Zdroju
44 – 335 Jastrzębie – Zdrój, ul. Harcerska 14b
2. a/a.